

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości mniejszej od 130 000 zł netto.	
1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 651 07 07 w. 2008.	
2) Nazwa nadana zamówieniu:	Zapytanie nr 4/2021 – Wykonanie modernizacji przepompowni wód deszczowych w WIOŚ w Warszawie
3) Opis przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji przepompowni wód deszczowych w WIOŚ w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania. Wymagana wizja lokalna w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
4) Pożyczany termin wykonania i warunki płatności	Termin wykonania 30 dni od daty zawarcia umowy. Płatność z dołu w terminie 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5) Warunki udziału:	
5.1) Wiedza i doświadczenie:	Konieczne do realizacji zadania
5.2) Referencje:	Wymagane co najmniej dwie referencje dotyczące budowy/przebudowy/modernizacji przepompowni wód deszczowych lub przepompowni ścieków na kwotę co najmniej 35 000 zł brutto każda zrealizowane w ostatnich 3 latach.
5.3) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:	Konieczne do realizacji zadania.
5.4) Odpowiedni potencjał techniczny:	Konieczny do realizacji zadania.
5.5) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:	Konieczne do realizacji zadania.
6) Miejsce i forma składania ofert:	Siedziba WIOŚ Warszawa, adres: – drogą pocztową (decyduje data wpływu do WIOŚ) lub – drogą elektroniczną na e-mail: zamowienia@wios.warszawa.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Oferta do zapytania nr 4/2021”).
7) Termin składania ofert:	Do dnia 22.04.2021 r.
8) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:	Maciej Gniadek, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego i Zamówień Publicznych tel. 22 651 07 07.
<p>1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.</p> <p>2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.</p> <p>3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.</p>	

Załączniki:

- 1) Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
- 2) Formularz do zapytania ofertowego
- 3) Opis przedmiotu zamówienia

II ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Joanna Piekutowska
09.04.2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A). Wszelkich dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@wios.warszawa.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (e-puap) lub listownie na podany wyżej adres siedziby;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepisu prawa w postaci ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu związanym z zapytaniem ofertowym w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176) lub podmiotom z którym Administrator zawarł umowę powierzenia;
- podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy/zamówienia do czasu wygaśnięcia wszystkich zobowiązań i roszczeń z tytułu umowy / zamówienia. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO¹;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Telefon: 22 860 70 86;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
tel.: 22 651-06-60, 22 651-07-07, faks: 22 651-06-76

.....
(miejsowość, data)

Nazwa i adres wykonawcy

Nr telefonu: _____

Nr faksu: _____

E-mail: _____

Osoba do kontaktu: _____

.....
(pieczęćka)

FORMULARZ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/2021

Oferujemy roboty budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: zł netto (słownie zł: plus % podatku VAT w kwocie zł (słownie zł:), co daje kwotę brutto zł (słownie zł:).

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.

Ponadto*:

- Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne roboty budowlane związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:

L.p.	Przedmiot pracy, usługi lub dostawy	Odbiorca nazwa, adres	Wartość brutto w zł	Data wykonywania (dzień-miesiąc-rok)
1				
2				

- Oświadczamy, że na żądanie Zamawiającego dostarczymy do siedziby WIOŚ w Warszawie dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane należycie (referencje).
- Oświadczamy, że posiadamy następujące uprawnienia do wykonania działalności/czynności.....:
- Oświadczamy, że posiadamy następujący potencjał techniczny:
- Oświadczamy, że dysponujemy następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Imię nazwisko: **Kompetencje, wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie itp.:**.....
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazuję Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania w szczególności w zakresie wskazania Zamawiającego jako odbiorcy ich danych. **

(Podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* dostosować zgodnie z wymogami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. W przypadku braku wymagań szczegółowych, zapisy należy usunąć z formularza.

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wykreślić).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przepompownia wód deszczowych znajduje się na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przy Ul. Bartyckiej 110A. W chwili obecnej przepompownia składa się ze zbiornika betonowego Ø1500 x 5000 mm z włazem kanałowym Ø800, rozdzielnicy elektrycznej wraz z pływakowym zestawem sygnalizacji poziomów i dwóch wystużonych pomp produkcji Metalchem-Warszawa S.A. o mocy 1,1kW każda. Przepompownia wód deszczowych została oddana do użytku w roku 1999.

Stan poszczególnych elementów przedstawia się następująco:

1. Zbiornik – beton w stanie dobrym, na dnie występuje nagromadzony osad z piasku – wymagający czyszczenia z płukaniem wozem asenizacyjnym, zbiornik posiada skorodowaną drabinę uniemożliwiającą zejście do zbiornika.
2. Pompy (2 szt.) typu MS1-14 – pompy trójfazowe o mocy 1,1 kW wolny przelot 80 mm. Pompy całkowicie wystużone, wymagają wymiany.
3. Rozdzielnica sterująca, oddalona ok. 25 m od przepompowni, w chwili obecnej nie spełniająca już swojej roli w sposób zapewniający bezproblemową pracę pomp i serwis w przyszłości.
4. Zawory kulowe i zasuwy odcinające w bardzo złym stanie, położone w sposób uniemożliwiający ich obsługę i serwis, zalecana wymiana na nowe.
5. Rurociągi tłoczne z tworzywa w przepompowni w stanie dobrym, jednakże, ich konstrukcja i usytuowanie uniemożliwia prawidłową eksploatację i serwis przepompowni.

Modernizacja przepompowni wód deszczowych obejmować powinna co najmniej:

1. Demontaż istniejącego wyposażenia wewnątrz przepompowni,
2. Demontaż obecnej szafki sterującej,
3. Montaż nowego wyposażenia przepompowni w oparciu o kolana sprzęgające, odpowiednie zaczepty pomp i wsporniki górne prowadnic, umożliwiające łatwe wyciąganie pomp w przypadku awarii, nawet przy całkowicie zalanym zbiorniku,
4. Montaż nowej armatury odcinającej zwrotnej – zasuw i zaworów kulowych,
5. Montaż nowej drabiny i pomostu obsługowego ze stali 304,
6. Instalacja dwóch nowych pomp o mocy min. 1,5 kW,
7. Instalacja nowej rozdzielnicy sterującej wraz z zestawem sygnalizatorów pływakowych typu MAC, realizująca naprzemienną pracę dwóch pomp, a w przypadku awarii jednej pompy druga automatycznie przejmie jej pracę,
8. Monitoring (np. typu GSM) umożliwiający powiadamianie poprzez SMS/email o stanach awaryjnych przepompowni,
9. Instruktaż z obsługi
10. Gwarancja 24 miesięczna na pompy oraz wykonaną instalację.

UWAGA:

Wymagana jest wizja lokalna istniejącej przepompowni wód deszczowych WIOŚ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie przed złożeniem formularza do zapytania ofertowego.